

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM95/6221/2007 1 (2)

Annettu: 13.8.2007

Voimassa: 12.8.2012

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Mekaaniset kupariputken puserrusliittimet, joiden koot ovat 8-28 mm ja jakotukit, joissa on liitos (1-4 kpl) 15 mm kupariputkille sekä kierteelliset messinkiset putkenosat (6-88,9 mm).

HAKIJA

Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarvia

VALMISTAJA

Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarvia

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä lueteltujen liittimien soveltuvan käytettäväksi vesilaitteistossa sekä kovien että hehkutettujen kupariputkien liittiminä.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittimet sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan rakenteilla näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen lunkeutuminen rakenteisiin.

Hehkutettujen kupariputkien puserrusliittimissä on käytettävä tukiholkkia.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 8.11.1991 allekirjoittamaa laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Puserrusliittimiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, valmistajan tunnus "O" ja liittimen koko.

Putkenosiin merkitään valmistajan tunnus "O" ja pakkaukseen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,

00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 020 490 100

Telefax (09) 160 39320

www.ymparisto.fi

Dno:

YM95/6221/2007

2 (2)

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 13.8.2007 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 12.8.2012 saakka.

**HYVÄKSYNNÄN
PERUSTEET**

Ympäristöministerön päätös 253/6221/2001.

Tulosryhmän päällikön sijainen
Rakennusneuvos

Raimo Ahokas
Raimo Ahokas

Yli-insinööri



Timo Huhtaluoma

Timo Huhtaluoma
puh. 358 20 490 7507
fax 358 9 1603 9357
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

LIITTEET:

Tyyp hyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus

TIEDOKSI:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Jukka Määttä
PL 1801, 02044 VTT

thu.epy.ym95-2007.doc